

COMUNE DI VILLA CELIERA
info@pec.comune.villaceliera.pe.it

COMUNE DI VICOLI
info@pec.comune.vicoli.pe.it

COMUNE DI PIETRANICO
pietranico@pec.pescarainnova.it

COMUNE DI PICCIANO
comunepicciano@legalmail.it

COMUNE DI PIANELLA
protocollo@pec.comune.pianella.pe.it

COMUNE DI PENNE
protocollo@pec.comune.penne.pe.it

COMUNE DI MOSCUFO
protocollo@pec.comunedimoscufo.it

Comune di Montebello di Bertona
protocollomontebello@pec.it

COMUNE DI LORETO APRUTINO
comune.loretoaprutino@pec.it

COMUNE DI FARINDOLA
protocollo@comune.farindola.pe.gov.it

COMUNE DI ELICE
postacert@pec.comune.elice.pe.it

COMUNE DI COLLECORVINO
tecnico.collecorvino@raccomandata.eu

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
civitellacas.protocollo@pec-comuni.it

COMUNE DI CIVITAQUANA
info@pec.comune.civitaquana.pe.it

comune di città sant'angelo
comune.cittasantangelo.@pec.it

COMUNE DI CATIGNANO
uffici@pec.comune.catignano.pe.it

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
protocollo@pec.comune.carpinetodellanor
a.pe.it

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
cappellesultavo@pec.it

COMUNE DI BRITTOLI
comune.brittoli@pec.it

Prefettura di Pescara
prefettura.prefpe@pec.interno.it

DIS/MCE/MAM/ESR

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS110379249 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
Lavori Terna SpA. Linea 120kV SE Villanova - CP Penne 30-31 maggio, 1-2-7 giugno

Con riferimento alla richiesta pervenuta nel corso della riunione convocata dalla Prefettura di Pescara svoltasi in data 27/5/2026, si riporta di seguito il comunicato relativo all'oggetto.

Causa attività programmata di TERNA SpA, le linee AT che alimentano la Cabina primaria di Penne (PE) verranno poste in assetto variato dalla mattina del 30/5/26 alla sera del 2/6/26 e nella giornata del 7/6/26.

Le misure adottate consentiranno **la continuità del servizio senza interruzioni**. Tuttavia, per il periodo indicato, qualora si verificasse un guasto sulla rete AT (linee e cabine primarie) - eventualità con probabilità di accadimento estremamente ridotta - si potrebbero determinare disalimentazioni delle utenze sottese.

Per tale eventualità si specifica che, mediante giusto coordinamento tra TERNA SpA ed E-distribuzione, sarà previsto il presidio di personale in impianto per tutta la durata del fuori assetto, con l'obiettivo di garantire tempi di ripresa di circa 6 ore.

Per i comuni coinvolti solo parzialmente dall'eventualità di cui sopra, l'elenco delle vie in cui si trovano le utenze potenzialmente interessate (suscettibile di variazioni in incremento e diminuzione anche sostanziali in funzione del giorno e della fascia oraria e dei conseguenti carichi di rete) è riportato in allegato.

Nel rimanere a disposizione attraverso i canali istituzionali di contatto dedicati alla gestione di eventuali criticità, si porgono

Cordiali saluti

Andrea Brunelli
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.